



**Becolux**  
**M. Mike HEIN**

2a, avenue Prince Henri  
L-6735 GREVENMACHER

Strassen, le    12 DEC. 2019

**Concerne:**    **Accord pour le raccordement de votre parc éolien planifié à Obercorn dans la commune de Differdange**

Monsieur,

Suite à votre demande, nous donnons notre accord pour le raccordement de votre parc éolien, constitué de deux éoliennes d'une puissance unitaire de 4,5 MW, à notre réseau aux alentours du Kazebësch à Obercorn.

Les éoliennes seront raccordées localement à notre réseau moyenne tension. Veuillez noter que la mise en place d'un poste de transformation, propre à vos besoins, s'impose.

Il est à remarquer que les conditions de couplage pour une installation de production sont à respecter selon la norme VDE-AR-N 4110: « Exigences techniques pour la connexion et l'opération des installations des clients au réseau à moyenne tension (TAR moyenne tension) ».

Une offre détaillée pour le raccordement avec les conditions techniques et administratives vous sera envoyée en temps utile après réception de votre demande de raccordement officielle.

Cet accord est valable pour une durée d'un an à partir de la date d'envoi de celui-ci.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.



**René NEY**  
Head of Grid Planning & Calculation



**Marco PETERS**  
Head of Asset Management Services